

北伊勢工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年04月22日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水									
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍									
2	天候(前日)	---	R	R	R	R									
3	天候(当日)	---	F	F	F	F									
4	気温	℃	21.5	21.5	20.5	20.5									
5	水温	℃	17.0	17.4	16.5	17.8									
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.9	1.9	2.1	2.1									
2	濁度	度	2.1	1.7	4.1	3.1									
3	pH値	---	7.2	7.2	7.0	7.0									
4	EC(導電率)	mS/m	9.2	8.8	6.6	6.6									
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	29.2	27.9	16.7	16.5									
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	30	30	19	19									
7	全蒸発残留物	mg/L	67	65	52	54									
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.9									
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
10	総窒素	mg/L	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満									
11	総リン化合物	mg/L	0.06	0.05	0.03	0.03									
12	塩化物イオン	mg/L	5	4	3	3									
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.3									
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
15	鉄	mg/L	0.12	0.09	0.11	0.09									
16	マンガン	mg/L	0.010	0.007	0.011	0.010									

※伊坂浄水場着水及び配水は浄水場運転停止のため欠測

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター					
								(令和6年05月27日 採水)		検査責任者		センター長 藤田 修造			

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	C	C	C	C	C	C							
3	天候(当日)	---	R	R	R	R	R	R							
4	気温	℃	20.0	20.0	20.0	20.0	19.4	19.4							
5	水温	℃	20.7	19.6	19.7	20.4	19.9	20.2							
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.4	2.0	2.7	1.7	2.6	2.5							
2	濁度	度	4.1	1.4	2.5	1.0	2.8	1.9							
3	pH値	---	7.6	7.4	7.4	7.1	7.2	7.2							
4	EC(導電率)	mS/m	10.2	9.4	6.2	6.3	6.2	6.2							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	33.7	30.7	16.5	13.7	16.2	16.0							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	38	33	18	19	17	20							
7	全蒸発残留物	mg/L	80	69	47	46	46	46							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.1	0.8	1.1	0.9	1.0	1.0							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.07	0.06	0.03	0.01	0.02	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	5	4	3	3	3	3							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.13	0.08	0.09	0.04	0.09	0.07							
16	マンガン	mg/L	0.017	0.020	0.008	0.007	0.010	0.009							

北伊勢工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
										（ 令和6年06月17日 採水 ）	検査責任者 センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	F	F	F	F							
4	気温	℃	27.1	27.1	26.0	26.0	25.8	25.8							
5	水温	℃	25.1	25.7	24.0	24.0	24.2	24.6							
工業用水検査項目															
1	色度	度	3.4	2.1	2.4	1.6	2.3	1.8							
2	濁度	度	2.8	1.2	2.3	1.0	2.5	1.2							
3	pH値	---	7.9	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2							
4	EC(導電率)	mS/m	11.0	11.1	7.3	7.2	7.5	7.2							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	36.4	32.8	19.1	16.3	19.5	21.1							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	39	36	21	21	24	22							
7	全蒸発残留物	mg/L	72	73	50	44	58	46							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.3	1.0	1.1	0.9	1.1	0.9							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01							
12	塩化物イオン	mg/L	5	5	3	3	3	3							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.11	0.06	0.07	0.03	0.11	0.04							
16	マンガン	mg/L	0.026	0.018	0.007	0.005	0.012	0.006							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター				
								(令和6年07月16日 採水)		検査責任者	センター長 藤田 修造			

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	後藤 知	後藤 知	後藤 知	後藤 知							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	C	C	C	C							
4	気温	℃	26.0	26.0	29.0	29.0	27.3	27.3							
5	水温	℃	22.1	23.3	21.2	22.5	22.0	24.0							
工業用水検査項目															
1	色度	度	8.0	3.5	4.9	2.7	4.5	3.6							
2	濁度	度	14.0	3.1	12.1	2.1	8.2	3.4							
3	pH値	---	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	6.9							
4	EC(導電率)	mS/m	5.6	6.0	5.8	7.8	4.6	5.1							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	19.1	22.8	18.0	21.5	12.6	12.9							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	20	25	21	29	13	18							
7	全蒸発残留物	mg/L	55	48	46	47	38	35							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.7	1.0	1.5	1.0	1.4	1.2							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	0.03							
10	総窒素	mg/L	0.8	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.10	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	2	3	2	3	2未満	2未満							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.35	0.17	0.34	0.06	0.17	0.12							
16	マンガン	mg/L	0.018	0.013	0.019	0.005未満	0.008	0.010							

北伊勢工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
										（ 令和6年08月26日 採水 ）	検査責任者 センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	F	F	F	F							
4	気温	℃	30.0	30.0	31.4	31.4	30.5	30.5							
5	水温	℃	29.9	30.4	28.2	29.5	29.0	28.9							
工業用水検査項目															
1	色度	度	3.4	3.2	2.7	2.6	2.7	2.6							
2	濁度	度	2.7	1.9	3.4	1.7	3.6	2.1							
3	pH値	---	7.2	7.3	6.8	6.7	6.9	7.0							
4	EC(導電率)	mS/m	10.8	10.8	6.8	7.4	6.8	6.9							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	34.4	34.5	18.2	19.6	17.9	18.6							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	36	35	19	20	20	20							
7	全蒸発残留物	mg/L	71	77	55	55	60	58							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.7	0.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.08	0.07	0.05	0.02	0.05	0.03							
12	塩化物イオン	mg/L	5	5	3	3	3	3							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.12	0.06	0.12	0.06	0.13	0.07							
16	マンガン	mg/L	0.023	0.027	0.012	0.019	0.016	0.012							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター				
								(令和6年09月17日 採水)		検査責任者	センター長 藤田 修造			

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	F	F	F	F							
4	気温	℃	28.8	28.8	31.0	31.0	29.9	29.9							
5	水温	℃	26.4	27.8	26.5	27.3	27.8	28.8							
工業用水検査項目															
1	色度	度	3.1	2.5	3.6	3.7	3.5	3.5							
2	濁度	度	2.6	1.2	3.2	1.8	2.6	1.3							
3	pH値	---	7.3	7.4	7.0	7.2	6.9	7.2							
4	EC(導電率)	mS/m	8.1	9.5	5.8	6.2	5.8	6.2							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	29.7	32.2	15.3	15.8	16.6	17.1							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	32	35	17	18	17	18							
7	全蒸発残留物	mg/L	54	61	40	41	40	39							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	1.0	0.9	1.3	1.4	1.3	1.2							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.06	0.06	0.03	0.02	0.04	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	3	4	3	3	3	3							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.10	0.06	0.10	0.07	0.08	0.04							
16	マンガン	mg/L	0.010	0.008	0.012	0.012	0.009	0.005							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター				
(令和6年10月21日 採水)								検査責任者		センター長 藤田 修造				

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	後藤知	後藤知	後藤知	後藤知							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	F	F	F	F							
4	気温	℃	19.4	19.4	22.5	22.5	21.5	21.5							
5	水温	℃	21.5	21.5	19.9	20.5	22.5	23.0							
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.6	1.5	2.3	1.9	2.4	2.2							
2	濁度	度	1.8	1.6	3.0	1.4	2.4	1.3							
3	pH値	---	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2							
4	EC(導電率)	mS/m	10.5	10.2	7.4	6.2	6.9	6.3							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	34.1	33.1	19.4	16.9	18.5	17.2							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	37	36	24	19	22	19							
7	全蒸発残留物	mg/L	77	74	59	51	58	50							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.7	1.1	0.9	1.2	1.0							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.8	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	5	5	3	3	3	3							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.7	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.04	0.06	0.04							
16	マンガン	mg/L	0.005未満	0.010	0.006	0.005未満	0.006	0.005未満							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター				
(令和6年11月05日 採水)								検査責任者		センター長 藤田 修造				

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	F	F	C	C	C	C							
4	気温	℃	19.6	19.6	22.1	22.1	20.5	20.5							
5	水温	℃	17.7	18.4	17.4	17.3	17.7	17.6							
工業用水検査項目															
1	色度	度	2.7	3.7	9.1	2.9	6.9	2.1							
2	濁度	度	4.0	4.1	26.0	1.4	28.0	1.6							
3	pH値	---	7.3	7.1	6.7	6.8	7.1	7.0							
4	EC(導電率)	mS/m	6.7	6.2	4.1	4.9	4.6	5.2							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	23.8	19.9	11.6	10.3	13.4	10.6							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	26	23	12	13	14	12							
7	全蒸発残留物	mg/L	49	43	52	36	56	38							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.8	0.9	1.6	0.9	1.6	0.8							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.8	0.8	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01未満							
12	塩化物イオン	mg/L	2	2	2未満	2	2未満	2未満							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.15	0.15	0.55	0.05	0.57	0.05							
16	マンガン	mg/L	0.015	0.009	0.023	0.005未満	0.027	0.008							

北伊勢工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
(令和6年12月16日 採水)										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水									
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	後藤知	後藤知									
2	天候(前日)	---	F	F	F	F									
3	天候(当日)	---	F	F	C	C									
4	気温	℃	9.3	9.3	12.6	12.6									
5	水温	℃	9.4	9.6	9.5	10.3									
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.5	1.7	2.2	2.2									
2	濁度	度	1.4	1.1	1.3	1.2									
3	pH値	---	7.4	7.5	7.3	7.4									
4	EC(導電率)	mS/m	10.7	10.6	10.3	10.2									
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	34.8	32.1	24.5	23.7									
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	36	35	28	29									
7	全蒸発残留物	mg/L	72	75	66	68									
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.7	1.2	1.2									
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
10	総窒素	mg/L	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満									
11	総リン化合物	mg/L	0.04	0.04	0.01	0.01									
12	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	4									
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.6	0.2未満	0.2									
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.004	0.004未満	0.004未満									
15	鉄	mg/L	0.08	0.08	0.07	0.06									
16	マンガン	mg/L	0.007	0.006	0.005未満	0.005未満									

※伊坂浄水場着水及び配水は浄水場運転停止のため欠測

北伊勢工業用水										検 査 機 関	水質管理情報センター
										検査責任者	センター長 藤田 修造

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	C	C	C	C	C	C							
3	天候(当日)	---	C	C	C	C	C	C							
4	気温	℃	8.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.0							
5	水温	℃	8.8	9.2	7.4	7.5	6.9	7.3							
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.8	1.8	2.3	2.6	2.3	2.4							
2	濁度	度	1.4	1.3	1.3	1.5	1.2	1.0							
3	pH値	---	7.3	7.4	7.1	7.3	7.1	7.1							
4	EC(導電率)	mS/m	12.0	11.9	10.7	10.9	10.9	11.0							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	36.0	35.3	21.8	23.4	22.5	22.2							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	42	40	30	30	29	28							
7	全蒸発残留物	mg/L	76	76	73	79	73	77							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.8	0.8	1.3	1.5	1.3	1.3							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.07	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	6	6	6	6	6	6							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.032	0.031	0.005	0.005	0.004	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.13	0.12	0.06	0.06	0.06	0.05							
16	マンガン	mg/L	0.020	0.014	0.008	0.009	0.009	0.005							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター					
								(令和7年02月12日 採水)		検 査 責 任 者		センター長 藤田 修造			

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博	坂口嘉博							
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F							
3	天候(当日)	---	C	C	C	C	C	C							
4	気温	℃	6.4	6.4	6.0	6.0	4.8	4.8							
5	水温	℃	6.4	6.6	6.3	6.0	6.0	6.2							
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.7	1.8	2.4	2.2	2.4	2.3							
2	濁度	度	1.1	1.1	1.5	1.6	1.2	1.0							
3	pH値	---	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2							
4	EC(導電率)	mS/m	12.4	12.1	12.1	11.4	11.3	11.5							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	35.1	34.3	23.0	22.1	21.6	22.0							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	39	39	31	30	35	31							
7	全蒸発残留物	mg/L	75	72	76	69	67	71							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.9	0.9	1.5	1.4	1.3	1.3							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							
10	総窒素	mg/L	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	8	7	6	6	6	6							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.016	0.015	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.10	0.10	0.07	0.08	0.06	0.06							
16	マンガン	mg/L	0.013	0.010	0.012	0.013	0.009	0.008							

北伊勢工業用水								検 査 機 関		水質管理情報センター					
								(令和7年03月17日 採水)		検 査 責 任 者		センター長 藤田 修造			

No	試 験 項 目 測定管理項目	単 位	沢地浄水場 着水	沢地浄水場 配水	伊坂浄水場 着水	伊坂浄水場 配水	山村浄水場 着水	山村浄水場 配水							
測定項目															
1	採水者	---	金山慶大	金山慶大	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍	野口恵伍							
2	天候(前日)	---	C	C	C	C	C	C							
3	天候(当日)	---	C	C	C	C	C	C							
4	気温	℃	8.0	8.0	8.2	8.2	6.8	6.8							
5	水温	℃	10.2	10.4	8.7	9.0	8.2	9.0							
工業用水検査項目															
1	色度	度	1.9	1.8	2.1	2.3	2.0	2.2							
2	濁度	度	1.6	1.5	1.6	1.3	1.6	1.1							
3	pH値	---	7.0	7.2	6.9	7.0	7.0	6.8							
4	EC(導電率)	mS/m	8.7	8.9	8.6	9.2	8.7	9.0							
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	25.2	25.9	17.1	17.6	17.5	17.6							
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	31	30	23	24	25	25							
7	全蒸発残留物	mg/L	57	58	49	55	46	52							
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.9	0.7	1.1	1.2	1.1	1.1							
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02未満	0.03	0.03	0.03	0.03							
10	総窒素	mg/L	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
11	総リン化合物	mg/L	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02							
12	塩化物イオン	mg/L	5	5	4	4	4	4							
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4							
14	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
15	鉄	mg/L	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07							
16	マンガン	mg/L	0.010	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006							